

南沙区城镇污水处理厂运行情况公示表（2024 年 1 月）

填报单位：南沙区水务局（公章）

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
南沙污水处理厂	10	10.06	280	198	25.0	29.6	是	-
大岗净水厂	4	2.46	300	181	30.0	22.1	是	-
东涌净水厂	6	2.75	300	147	35.0	19.3	是	-
榄核净水厂	2	1.60	230	127	25.0	17.1	是	-
万顷沙污水处理 厂	0.15	0.09	280	133	25.0	33.6	是	-
小虎岛污水处理 厂	0.6	0.50	800	290	40.0	8.17	是	-
珠江工业园污水 处理厂	1	0.65	320	229	30.0	36.0	是	-

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
灵山岛净水厂	3	1.33	220	127	25.0	25.1	是	-
十涌西污水处理 厂	5	1.21	350	52.0	30.0	9.28	是	-
四涌西污水处理 厂	1.5	0.48	300	39.0	30.0	6.26	是	-